

単位:mm

表2. ボイラ・熱交換器用合金鋼管(STBA)
の配管外径の許容差

外径の 区分	熱間仕上 継目無 鋼管	冷間仕上 継目無 鋼管	冷間仕上 以外の 電気抵抗 溶接鋼管	冷間仕上 電気抵抗 溶接鋼管
25未満	+ 0.4 - 0.8	± 0.10	± 0.15	± 0.10
25以上 40未満		± 0.15	± 0.20	± 0.15
40以上 50未満		± 0.20	± 0.25	± 0.20
50以上 60未満		± 0.25	± 0.30	± 0.25
60以上 80未満		± 0.30	± 0.40	± 0.30
80以上 100未満		± 0.40	+ 0.40 - 0.60	± 0.40
100以上 120未満	+ 0.4 - 1.2	+ 0.40 - 0.60	+ 0.40 - 0.80	+ 0.40 - 0.60
120以上 160未満		+ 0.40 - 0.80	+ 0.40 - 1.00	+ 0.40 - 0.80
160以上 200未満	+ 0.4 - 1.8	+ 0.40 - 1.20	+ 0.40 - 1.20	+ 0.40 - 1.20
200以上	+ 0.4 - 2.4	+ 0.40 - 1.60	+ 0.40 - 1.60	+ 0.40 - 1.60