

単位: %

表3. ボイラ・熱交換器用合金鋼管 (STBA) の配管厚さ及び偏肉の許容差							
許容差の区分	厚さの区分	熱間仕上継目無鋼管		冷間仕上継目無鋼管		電気抵抗鋼管	
		外径の区分 (mm)		外径の区分 (mm)		外径の区分 (mm)	
	mm	100未満	100以上	40未満	40以上	40未満	40以上
厚さの許容差	2未満	-	-	+ 0.4mm - 0mm		+ 0.3mm - 0mm	
	2以上 2.4未満	+ 40 - 0	-	+ 20 - 0		+ 22 - 0	
	2.4以上 3.8未満	+ 35 - 0	+ 35 - 0				
	3.8以上 4.6未満	+ 33 - 0	+ 33 - 0				
	4.6以上	+ 28 - 0	+ 28 - 0				
偏肉の許容差	-	厚さの22.8以下		-		-	